



Leticia, 15 de noviembre de 2017,

Señor
JESUS ANTONIO ROMERO FALCON
Ciudad

Asunto: Respuesta Observaciones a la invitación
Pública CBTA 41 de 2017.

En atención a su observación radicada dentro del término la entidad se permite aclarar que el años es 2018 y no 2014, por lo que se le informa que quedara de la siguiente manera:

Recarga y mantenimiento de extintores Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2018 (color verde, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios, garantía de un año a los siguientes equipos:		
Extintor multipropósito PQS - ABC 20 Lb.	UNIDAD	26
Extintor multipropósito PQS - ABC 5 Lb	UNIDAD	5
Extintor SOLKAFLAN x 3700 grs.	UNIDAD	13
Extintor CO2 15 LB	UNIDAD	2
Extintores de agua con espuma AFFF x 2.5 Galones c/u.	UNIDAD	2

Así las cosas, se da por contestada su observación,

Atentamente,


MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Proyecto: Daniel Fernando Perdomo Reategui
Líder de Contratación.



Certificado No
SC-CER339681



Certificado No
CO-SC-CER339681



Certificado No
GP-CER339688

