



Leticia, 15 de noviembre de 2017,

Señor
JESUS ANTONIO ROMERO FALCON
Ciudad

Asunto: Respuesta Observaciones a la invitación
Pública CBTA 43 de 2017.

En atención a su observación radicada dentro del término la entidad se permite aclarar que se esta exigiendo marca por cuanto que las plantas son de la marca solicitada y respecto al asterisco, la entidad procede a aclarar que fue un error de digitación, en vez del asterisco debe decir micras, por lo que se informa que quedara de la siguiente manera:

C. Especificaciones Técnicas:

El siguiente cuadro contiene la ficha técnica de los bienes requeridos:

Mantenimiento plantas de potabilización de las sede centro	und	1,00
Mantenimiento plantas de potabilización de las sede lagos	und	1,00

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	CANT
	Mantenimiento preventivo de las dos plantas de potabilización de la regional Amazonas	und	1
	Suministro de sulfato granular (lona 25 Kg)		
	Suministro de soda caustica (lona 25 Kg)		
	Suministro y cambio de material filtrante Birm		
	Suministro y cambio de material filtrante grava		
	Suministro y cambio de material filtrante arena		
	Suministro y cambio de material filtrante carbón activado		
	Suministro y cambio filtro encordado en polipropileno serie 150069 de 20 micras 4,5" marca Pentek		
	Pintura general de las unidades de tratamiento y demarcación		



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681



Certificado No.
GP-CER339688



	Revisión y chequeo de membranas, equipo de presión presostatos, unidades de bombeo y tablero eléctrico		
	Kit de repuestos dosificadores		
	Clorador flotante para tabletas de cloro		
	Incluye mano de obra especializada para ajuste, calibración y programación de equipos de presión y electrónicos		

Así las cosas, se da por contestada su observación,

Atentamente,


MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Proyecto: Daniel Fernando Perdomo Reategui
Líder de Contratación.



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681



Certificado No.
GP-CER339688

