



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

<b>ADVERTENCIA</b>	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente <b>NO</b> obliga a las partes.
<b>OBJETO</b>	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo periódico, incluyendo repuestos, de los aires acondicionados del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del Sena Regional Vaupés.
<b>VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN</b>	Un (1) Mes
<b>PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:</b>	Hasta el jueves 4 de Abril del 2024.
<b>LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:</b>	En el Grupo Mixto de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Vaupés ubicado en la Avenida 15 No. 5-62 Barrio San José, Teléfono: 098-5642223, Mitú - Vaupés o en el correo electrónico: <a href="mailto:contratacionvaupes@sena.edu.co">contratacionvaupes@sena.edu.co</a>  Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

GRUPO II: SEDE CUERVO ARAOZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS						
Ítem	Descripción	Ubicación	Unidad de Medida	Numero de Aires a Intervenir	Nº de Mantenimientos Correctivos	Nº de Mantenimientos Preventivos
10	Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 9.000 BTU/7H, marca ELECTROLUX. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe) <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)	Laboratorio SENNOVA	UN	1	1	3
11	Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de dos sistemas de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 9.000 BTU/7H, marca ELECTROLUX. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite,	Sala LEGO	UN	2	1	

Ministerio de Trabajo

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

**Regional Vaupés - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo**

Avenida 15 No 6-184 Barrio San José. Teléfonos 098-5642223

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co) - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

Documento de trabajo interno – Sin codificación





14	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 12.000 BTU/7H, marca CIAC. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Laboratorio MOVIL	UN	1		
					1	
						3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO**

Los bienes y/o servicios que se requieren cotizar se muestran a continuación:

Clasificador de Bienes y Servicios

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE
72000000	72150000	72151200	72151207	Servicio de instalación y mantenimiento acondicionamiento del aire, enfriamiento y calefacción hvac.

**GRUPO 1: SEDE SAN JOSE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS**

Ítem	Descripción	Ubicación	Unidad de Medida	Numero de Aires a Intervenir	N° de Mantenimientos Correctivos	N° de Mantenimientos Preventivos	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca PANASONIC. Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p>	APE	UN	1	1			



	<p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>				3		
2.	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca PANASONIC. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe) <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Subdirección (actual)	UN	1	1	3	
3	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca HACEB. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe) <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor</p>	Centro de desarrollo empresarial - SBDC.	UN	1	1	3	



	ventilador y ducto de desagüe)							
4	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 36.000 BTU/7H, marca LG. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Centro de desarrollo empresarial - SBDC.	UN	1	1			
						3		
5	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca SAMSUNG. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Grupo Mixto	UN	1	1			
						3		
6	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca HACEB. Que Incluye:</p>	Coordinación académica (actual)	UN	1				



	<p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>				1			
						3		
7	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca SAMSUNG. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	SIGA – SST Ambiental	UN	1	1	3		
					1			
						3		
8	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca SAMSUNG. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección</p>	Sala TIC's	UN	1				
					1			



	eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe) <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)							
						3		
9	Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de dos sistemas de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca SAMSUNG. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe) <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)	Auditorio – video conferencia	UN	2		1		
							3	

**GRUPO II: SEDE CUERVO ARAOZ - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS**

Ítem	Descripción	Ubicación	Unidad de Medida	Numero de Aires a Intervenir	Nº de Mantenimientos Correctivos	Nº de Mantenimientos Preventivos	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 9.000 BTU/7H, marca ELECTROLUX. Que Incluye: <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de	Laboratorio SENNOVA	UN	1				
					1			





	<p>unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>								
11	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de dos sistemas de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 9.000 BTU/7H, marca ELECTROLUX. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Sala LEGO	UN	2	1	3			
12	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 18.000 BTU/7H, marca LG. Que Incluye:</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b> (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)</p> <p><b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b> (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Sala de Instructores	UN	1	1	3			





13	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 24.000 BTU/7H, marca PANASONIC. Que Incluye:  <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b>            (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)  <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b>            (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Sala de Instructores	UN	1	1			
						3		
14	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de un sistema de aire acondicionado tipo Split con capacidad de 12.000 BTU/7H, marca CIAC. Que Incluye:  <b>Actividad Mantenimiento Correctivo</b>            (Revisión de bombeo del compresor, ajuste de contactos eléctricos, prueba de fugas, recarga de refrigerante, revisión de fugas de aceite, Presurización sistemas de alta y baja circuitos refrigerantes, revisión de elementos de fusibles de protección eléctrica, revisión de aislamientos térmicos, limpieza de soporte de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de bandeja para condensador y ducto de desagüe)  <b>Actividad Mantenimiento Preventivo:</b>            (medición de presiones, revisión estado de tuberías, inspección y ajustes de soldaduras, localización de fugas, lavado a presión de unidades condensadoras, y evaporadoras, ajuste mecánico, ajuste de termostato digital lubricación de motor ventilador y ducto de desagüe)</p>	Laboratorio MOVIL	UN	1	1			
						3		

**CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN**

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	El plazo de ejecución será de nueve (9) meses y empezaran a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El valor del contrato será cancelado por el SENA al Contratista, así:</p> <p>a) cuatro (4) pagos previa prestación del servicio, así como la presentación de los siguientes documentos:</p> <p><b>1.</b> Informe de supervisión con su respectiva acta de recibo debidamente firmada por el supervisor, en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto Contractual.</p>



	<p>2. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.</p> <p>3. Factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 <i>“Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”</i> y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 <i>“Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Sin embargo el pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC.</p>
<p><b>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</b></p>	<p>Para la ejecución del contrato adjudicado, el contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 del 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cumplimiento:</b> Equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.</li><li>• <b>Calidad del Servicio:</b> Equivalente al Veinte por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de su perfeccionamiento.</li></ul> <p>En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 del 2015. Tal garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro presupuestal del contrato.</p> <p>En caso de prórroga o adición del contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia y valor de la garantía.</p> <p>EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la</p>



Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-  
Regional Vaupés

**FORMATO SOLICITUD DE PRE-  
COTIZACIONES**

Página 11 de 11

	compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la firma del acta.
<b>VALOR OFRECIDO:</b>	El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos Municipales y Departamentales Así: (1*1000 ICA: SI TIENE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL MUNICIPIO), 1 % INDUSTRIA Y COMERCIO, 1.5% PROSALUD (Contratos cuya cuantía sea igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes), constitución garantía única, suministros, transporte aéreo, operarios y seguridad social etcétera.
<b>OBSERVACIONES:</b>	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente <b>NO</b> obliga a las partes.
<b>LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:</b>	En el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Vaupés, ubicado en Avenida 15 No. 5-62 Barrio San José, Teléfono: 098-5642223, Mitú Vaupés.
Dada en Mitú, Vaupés, al primer (1) día del mes de Abril del 2024.	
<b>JHON JAIRO AGUDELO RINCON</b> Subdirector (e) Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo SENA Regional Vaupés	

Proyectó: Nohora Milena Bejarano Chala - Abogada Apoyo Gestión Contractual